

排ガス測定結果

測定日	号炉	場所	ばいじん (g/m ³)	窒素酸化物 (ppm)	硫黄酸化物 (ppm)	塩化水素 (ppm)	全水銀 (mg/m ³)
(協定値)			0.02	70	25	50	(0.05)
R06.04.15	1	煙突	<0.002	35	<1	3	－
	2	煙突	<0.002	41	2	2	－
R06.05.14	1	煙突	0.002	17	<1	11	－
	2	煙突	0.002	17	3	6	0.00006
R06.06.11	1	煙突	0.002	34	<1	4	0.00011
	2	煙突	0.002	26	<1	<2	－
R06.07.09	1	煙突	0.004	24	<1	12	－
	2	煙突	0.002	43	<1	<2	－
R06.08.06	2	煙突	0.004	32	1	2	－
	3	煙突	0.004	34	<1	2	0.00005
R06.09.10	2	煙突	0.002	29	<1	<2	－
	3	煙突	0.003	33	<1	2	－
R06.10.29	2	煙突	<0.002	37	<1	<2	－
	3	煙突	<0.002	33	<1	<2	－
R06.11.12	2	煙突	0.002	37	<1	14	0.00004
	3	煙突	0.002	38	<1	10	－
R06.12.10	1	煙突	0.002	33	1	10	－
	3	煙突	0.002	47	1	6	－
R07.01.07	1	煙突	0.002	25	<1	<2	0.00007
	3	煙突	<0.002	23	<1	2	－
R07.02.04	1	煙突	<0.002	38	1	<2	－
	3	煙突	<0.002	27	<1	3	0.00007
R07.03.04	1	煙突	<0.002	38	<1	13	－
	3	煙突	<0.002	40	<1	4	－

(ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、全水銀はO₂12%換算値)

測定日	号炉	場所	ダイオキシン類
(協定値)			0.1
R06.06.18	1	煙突	0.00013
R06.08.23	2	煙突	0.0000021
R06.09.11	3	煙突	0.000031

(単位：ng-TEQ/m³)