

排ガス測定結果

測定日	号炉	場所	ばいじん (g/m ³)	窒素酸化物 (ppm)	硫黄酸化物 (ppm)	塩化水素 (ppm)	全水銀 (mg/m ³)
(協定値)			0.02	70	25	50	(0.05)
R07.04.15	1	煙突	<0.002	41	9.9	12	－
	2	煙突	<0.002	39	11	6.6	－
R07.05.14	1	煙突	<0.002	40	10	5.8	－
	2	煙突	<0.002	27	4.8	3.7	0.000073
R07.06.17	1	煙突	<0.002	33	2.8	1.9	－
	2	煙突	<0.002	36	3.4	3.2	－
R07.07.04	1	煙突	<0.002	46	7.4	4.9	0.00019
	2	煙突	<0.002	36	7.0	6.4	－
R07.08.12	2	煙突	<0.002	20	1.8	1.2	－
	3	煙突	<0.002	36	3.9	1.9	0.00011
R07.09.16	2	煙突	<0.002	28	2.3	3.2	－
	3	煙突	<0.002	30	8.4	2.7	－
R07.10.03	2	煙突	<0.002	37	7.6	4.7	0.000094
	3	煙突	<0.002	28	11	7.1	－
R07.11.18	1	煙突	<0.002	42	5.6	8.4	－
	3	煙突	<0.002	37	1.3	5.1	－
R07.12.16	1	煙突	<0.002	35	2.2	3.1	－
	3	煙突	<0.002	43	1.4	4.5	－
R08.01.13	1	煙突	<0.002	35	1.3	3.6	0.00010
	3	煙突	<0.002	46	2.0	5.6	0.00014
R08.02.17	1	煙突	<0.002	39	5.2	6.4	－
	2	煙突	<0.002	40	7.2	2.7	－
R08.03.03	1	煙突	<0.002	37	2.5	4.1	－
	2	煙突	<0.002	39	3.3	2.4	－

(ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、全水銀はO₂12%換算値)

測定日	号炉	場所	ダイオキシン類
(協定値)			0.1
R07.07.09	1	煙突	0.00000013
R07.07.11	2	煙突	0
R07.08.06	3	煙突	0.000000039

(単位：ng-TEQ/m³)